

IZRAČUN PONDERIRANE OGRIJEVNE VRIJEDNOSTI (Hds)
od 01.04.2018. do 30.04.2018. godine

Ponderiranje zbog različitih kaloričnih vrijednosti plina

Period isporuke	MRS -mjerna linija	Isporučena količina [m ³]	Ogrijevna vrijednost [MJ/m ³]	Energija m3 x ogrijevna vrijednost	Ponderirana artim. sredina ogrij. vrij.
01.04.-15.04.	Đolta	20.658	34,08	704.024,64	
	Suhopolje	32.500	34,09	1.107.925,00	
	Virovitica	333.896	34,09	11.382.514,64	
16.04.-30.04.	Đolta	30.802	34,14	1.051.580,28	
	Suhopolje	26.863	34,16	917.640,08	
	Virovitica	185.063	34,16	6.321.752,08	
	UKUPNO	629.782		21.485.436,72	34,12

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{\text{Hds [MJ/m}^3\text{]}}{3,6}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{34,12}{3,6}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \mathbf{9,477778}$$

U Virovitici, 03.05.2018.godine

Dragan Kolaković