

IZRAČUN PONDERIRANE OGRIJEVNE VRIJEDNOSTI (Hds)
od 01.06.2018. do 30.06.2018. godine

Ponderiranje zbog različitih kaloričnih vrijednosti plina

| Period isporuke | MRS -mjerna linija | Isporučena količina [m ³] | Ogrijevna vrijednost [MJ/m ³] | Energija m3 x ogrijevna vrijednost | Ponderirana artim. sredina ogrij. vrij. |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------|--|------------------------------------|---|
| 01.06.- 15.06. | Đolta | 6.251 | 34,81 | 217.597,31 | |
| | Suhopolje | 4.616 | 34,26 | 158.144,16 | |
| | Virovitica | 77.222 | 34,26 | 2.645.625,72 | |
| 16.06.- 30.06. | Đolta | 6.981 | 34,24 | 239.029,44 | |
| | Suhopolje | 21.641 | 34,30 | 742.286,30 | |
| | Virovitica | 76.984 | 34,30 | 2.640.551,20 | |
| | UKUPNO | 193.695 | | 6.643.234,13 | 34,30 |

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{\text{Hds [MJ/m}^3\text{]}}{\mathbf{3,6}}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{\mathbf{34,30}}{\mathbf{3,6}}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \mathbf{9,527778}$$

U Virovitici, 05.07.2018.godine

Dragan Kolaković