

**IZRAČUN PONDERIRANE OGRIJEVNE VRIJEDNOSTI (Hds)
od 01.11.2018. do 30.11.2018. godine**

Ponderiranje zbog različitih kaloričnih vrijednosti plina

Period isporuke	MRS -mjerna linija	Isporučena količina [m ³]	Ogrijevna vrijednost [MJ/m ³]	Energija m3 x ogrijevna vrijednost	Ponderirana artim. sredina ogrij. vrij.
01.11.- 15.11.	Đolta	25.903	34,13	884.069,39	
	Suhopolje	51.340	34,13	1.752.234,20	
	Virovitica	317.596	34,13	10.839.551,48	
16.11.- 30.11.	Đolta	50.687	34,08	1.727.412,96	
	Suhopolje	86.089	34,90	3.004.506,10	
	Virovitica	717.096	34,90	25.026.650,40	
	UKUPNO	1.248.711		43.234.424,53	34,62

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{\text{Hds [MJ/m}^3\text{]}}{3,6}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{34,62}{3,6}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = 9,616667$$

U Virovitici, 04.12.2018.godine

Dragan Kolaković