

**IZRAČUN PONDERIRANE OGRIJEVNE VRIJEDNOSTI (Hds)**  
od 01.12.2018. do 31.12.2018. godine

**Ponderiranje zbog različitih kaloričnih vrijednosti plina**

Period isporuke	MRS -mjerna linija	Isporučena količina [m <sup>3</sup> ]	Ogrijevna vrijednost [MJ/m <sup>3</sup> ]	Energija m <sup>3</sup> x ogrijevna vrijednost	Ponderirana artim. sredina ogrij. vrij.
01.12.- 15.12.	Đolta	60.477	34,18	2.067.103,86	
	Suhopolje	106.487	34,65	3.689.774,55	
	Virovitica	807.584	34,65	27.982.785,60	
16.12.- 31.12.	Đolta	68.163	34,05	2.320.950,15	
	Suhopolje	116.432	34,75	4.046.012,00	
	Virovitica	906.265	34,75	31.492.708,75	
	<b>UKUPNO</b>	<b>2.065.408</b>		<b>71.599.334,91</b>	<b>34,67</b>

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{\text{Hds [MJ/m}^3\text{]}}{\mathbf{3,6}}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \frac{\mathbf{34,67}}{\mathbf{3,6}}$$

$$\text{Hds [kWh/m}^3\text{]} = \mathbf{9,630556}$$

U Virovitici, 03.01.2019. godine

Dragan Kolaković